

Karniowice 13.10.2017

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Karniowicach

**Odpowiedź na pytanie do „Ogłoszenia o zamówieniu”**

**Pytanie ?**

Czy możliwe jest zastosowanie czujek wykrywających pożary testowe zgodne z normą PN-EN 54-7?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania czujek wykrywających wszystkie typów pożarów testowych od TF1 do TF9

DYREKTOR MODR  
*Jan Holak*  
Marek K...  
(1)