




Schemat lokalizacji pomieszczeń na piętrze





AW1 (M1) okrągła oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 389 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk np. ITECH M1 + zestaw podtynkowy

E1 OPRAWA LED 4000K MONTAŻ WPUSZCZANY KORPUS Z BLACHY ALUMINIOWEJ 225mm KLOSZ OPAL IP44 MOC NIE WIĘKSZA NIŻ 17W STRUMIEŃ Z OPRAWY NIE MNIEJSZY NIŻ 2460lm II KLASA OCHRONNOŚCI ŻYWOTNOŚĆ DIOD LED >50000h L70B10 ATEST NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO

E2 OPRAWA LED 4000K MONTAŻ WPUSZCZANY KORPUS Z BLACHY ALUMINIOWEJ 155mm KLOSZ OPAL IP44 MOC NIE WIĘKSZA NIŻ 16W STRUMIEŃ Z OPRAWY NIE MNIEJSZY NIŻ 2090lm II KLASA OCHRONNOŚCI ŻYWOTNOŚĆ DIOD LED >50000h L70B10 ATEST NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO

E3 OPRAWA LED 4000K MONTAŻ WPUSZCZANY KORPUS Z BLACHY ALUMINIOWEJ 155mm KLOSZ OPAL IP44 MOC NIE WIĘKSZA NIŻ 11W STRUMIEŃ Z OPRAWY NIE MNIEJSZY NIŻ 1510lm II KLASA OCHRONNOŚCI ŻYWOTNOŚĆ DIOD LED >50000h L70B10 ATEST NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO

BA - zasilanie baterii, pozostawić zapas przewodu ok. 2m (zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

- istn. czujka dymu w nowej lokalizacji
- proj. czujka dymu
- proj. wskaźnik zadziałania

UWAGA
Projektowane czujki dymu oraz istniejące czujki dymu w nowej lokalizacji podłączyć do istn. linii dozorowych SSP. Połączenie wykonać to przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8.

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń sanitariatów ogólnodostępnych w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy ul. Osiedlowej 9 na działce nr 109/176, obr. 0008 Zabierzów.
Inwestor:	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Adres:	ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice dz. nr 109/176, obr. 0008 Zabierzów, jedn. ewid. 120616_2
Sporządził:	**mgr inż. Rafał Góra** MAP/0315/POOE/13
	inż. Wiesław Dzierwa BPP-Upr.336/82
Opracował:	**mgr inż. Mateusz Figa**
Tytuł:	**SANITARIAT DAMSKI I MĘSKI 1 PIĘTRO 1 - ELEKTRYKA**

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
03.2026	ELEKTRYKA	PROJEKT TECHNICZNY	1:50	E01

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.