

LEGENDA:

istn.CSP – istn. centrala sygnalizacji pożaru, doposażyć w doatkową kartę pętlową

– istn. czujka dymu i temperatury

– istn. wskaźnik zadziałania

SW – istn. sygnalizator wewnętrzny

– istn. wskaźnik zadziałania w nowej loklizacji

– istn. ręczny ostrzegacz pożarowy w nowej loklizacji

– istn. czujka dymu i temperatury w nowej lokalizacji

– proj. ręczny ostrzegacz pożarowy

– proj. czujka dymu i temperatury

– proj. wskaźnik zadziałania

– proj. element kontrolno–sterujący

——— – proj. odcinki przewodu HTKSHekw1x2x1

UWAGA:
Kolorem czarnym pokazano istn. elemnty bez zmian.
Kolorem nibieskim pokazano istn.elemnty w nowej loklziacji
Kolorem zielonym pokazano proj. elemnty
Po wykonaniu prac centralkę sygnalizacji pożaru należy przeprogramować.
Instalacja sygnalizacji pożaru po zakończeniu prac ma działać poprawnie.

UWAGA
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Normie SEP N SEP–E–007:2017–09
w projektowanym obszarze należy zastosować kable o wymaganej
minimalnej klasie odporności reakcji na ogień i wydzielanie gazu:
– Dca–s2, d1, a3 – poza drogami ewakuacyjnymi
– B2ca–s1b, d1, a1 – na drogach ewakuacyjnych

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń parteru w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach.
Inwestor:	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Adres:	ul. Osiedlowa 9, Karniowice
Projektant:	mgr inż. Rafał Góra MA/0315/POOE/13
Opracowanie:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY SSP

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
01.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	-	E.03