Zasilanie: 220–240V / 50Hz / 1Ph
Przekrój Kabla: 3x2,5 mm2

L N



Qch =10,5 kW
Qgrz =10,9 kW
Qel. =3,517 kW
EER / SEER =3,0 / 6,2
COP / SCOP =3,66 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej:
Chłodzenie =A++
Grzanie =A+
Wymiar: 946x810x410 [mm]
Waga: 68,8 kg
Poziom ciśn. akustycznego: 62dB(a)
Zakres Chłodzenia –15st.C
Zakres Grzania –25st.C

Cu=ø1/4"
Cu=ø3/8"
5 x 1,5 mm2

J. Wewnętrzna ścienna:
Qch =3,5kW
Qgrz =3,9 kW
Wymiar:795x295x225 [mm]
Waga:10,2 kg
Głośność: 21dB(a)

Cu=ø1/4"
Cu=ø3/8"
5 x 1,5 mm2

J. Wewnętrzna ścienna:
Qch =3,5kW
Qgrz =3,9 kW
Wymiar:795x295x225 [mm]
Waga:10,2 kg
Głośność: 21dB(a)

Cu=ø1/4"
Cu=ø3/8"
5 x 1,5 mm2

J. Wewnętrzna ścienna:
Qch =3,5kW
Qgrz =3,9 kW
Wymiar:795x295x225 [mm]
Waga:10,2 kg
Głośność: 21dB(a)

5 x 1,5 mm2

W L N S

BIURO PROJEKTOWE
HEATEC Sp. z o.o. Sp.k.
ul. M.Mochnackiego 41/17
30-653 KRAKÓW
NIP: 679-31-66-677
Tel: (012) 638-28-02
e-mail: biuro@heatec.com.pl

Inwestor:	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Obiekt:	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Branża:	SANITARNA
Stadium:	PROJEKT ZAMIENNY

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala:
Projektował:	mgr inż. Jerzy Grad	POK/0196/POOS/10	03.2025r.		1:100
Opracował:	mgr inż. Adrian Rosa		03.2025r.		Nr rys. 6

Nazwa rysunku: **Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji**