Karniowice, dnia 10.07.2018r.

Zamawiający:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9
Email : sekretariat@modr.pl

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy : postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego ***na wykonanie robót związanych z wymianą dźwigu windowego w siedzibie Zamawiającego***

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, który wpłynął w dniu 10.07.2018r. Zamawiający udziela odpowiedzi, w sposób następujący:

1) Pytanie :
Czy wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie kaset wezwań oraz piętrowskazywaczy na ścianie (montaż natynkowy) zamiast w ościeżnicy drzwi szybowych
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na taki montaż
2) Pytanie :
Czy wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie szafy sterowej dźwigu przed szybem na ostatniej kondygnacji. Szafa sterowa dźwigu będzie posiadać wymiary 420x165x2080 mm (szer. X głęb. X wys.). Wykonanie- stal nierdzewna szczotkowana. Plecy szafy sterowej będą przylegać do ściany szybu, jak pokazano na załączonym rysunku.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na takie umieszczenie szafy sterowej.
3) Pytanie :
Proszę o informację odnośnie wykonania nowej linii zasilającej dla dźwigu osobowego. W zapytaniu ofertowym nie ma żadnej informacji czy należy to ująć w wycenie.
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia, w tym demontażu starego dźwigu, dostawy i montażu nowego dźwigu windowego oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia dźwigu windowego. Jeśli koniecznym jest wykonanie nowej linii to należy ją wykonać i ująć w wycenie.

Treść powyższych zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej opublikowanego zapytania ofertowego. Udzielone odpowiedzi stanowią wyjaśnienie wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym i stają się wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR MODR
Marek Kwiatkowski
(1)