Znak postępowania: MODR/PN/2020/3

Karniowice, dnia 11.09.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Wykonanie adaptacji holu na parterze i pierwszym piętrze w budynku biurowym Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach informuje, że wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych *(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)*, zwanej dalej ,,ustawą Pzp", Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania zadane w dniu 10.09.2020 r.

Pytanie nr 1
Na załączonych rysunkach występują cokoły jasnoszare z MDF wys. 8cm, w przedmiarze płyta wiórowa gr. 8cm – który zapis jest właściwy?
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający wymaga cokoły jasnoszare z MDF wys. 8cm.

Pytanie nr 2
Czy możliwa jest obudowa słupów płytą meblową Pfleiderer 18 mm nr U12190 MP, płyty Pfleiderer PRIMEBOARD XTREME XT w kolorze U12188 dostępne są na zamówienie w ilości minimum 20 szt.?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wymienionej płyty "Pfleiderer 18 mm nr U12190 MP.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający akceptuje panele winylowe firmy Tarkett gr.2,5mm, warstwa ścieralna 0,55mm posiadające wszelkie atesty oraz 10 lat gwarancji producenta , wymiar paneli 20 x 122 cm w dowolnym wzorze i kolorze z kolekcji iD Inspiration Glue-down & Click 55 – High Traffic 70?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający akceptuje zaproponowane panele.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA MODR
mgr inż. Karol Sepielak